

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЧУБЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368880 РД с. Кочубей ул. Зульпукарова – д. 3, e-mail: school-kochubei2@mail.ru

Приказ № 1

по МКОУ «Кочубейская СОШ № 2»

от 02.09.2024 г.

«О внесении изменений в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МКОУ «Кочубейская СОШ № 2» и на прилегающих к ним территориях»

В соответствии с пунктами 2, 392–394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, в целях актуализации локальных актов МКОУ «Кочубейская СОШ № 2», содержащих требования пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МКОУ «Кочубейская СОШ № 2» и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция), утвержденную директором МКОУ «Кочубейская СОШ № 2» от 02.09.2024 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:

«2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание школы

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию школы необходимо:

- соблюдать проектные решения;
- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения,
- локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

- запираять и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)».

1.1. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 Инструкции после слов «вызове пожарной охраны» дополнить словами «открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей».

1.2. Пункт 7.2 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания:

- «при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий».

Ответственному за пожарную безопасность Игнатенко А. А. организовать и провести с работниками внеплановый противопожарный инструктаж.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 2 сентября 2024 года.

5. Секретарю в срок до 05.09.2024 довести настоящий приказ до всех работников под подпись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность Игнатенко А. А.



 _____ М.С.Сайпулаев